

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061706350356 تاريخ الكشف : 2025/06/30  
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01019395755  
اسم العميل : خالد ممدوح احمد القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين  
العنوان : منزل خالد ممدوح ش النادي قرية خباطه قطور الغربية  
تسجيل الدخول : 03:42 PM تسجيل الخروج : 04:51 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم تبين لنا خلل

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب  
صرف الغسالة : عدد لا يوجد  
صرف الباتيو : عدد لا يوجد  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب  
فحص البنية : تم عدد 1 تبين وجود تسريب  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب  
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه ولاكن تبين لنا تسريب من علوية البنية لعدم تركيب العلويه المخصصة لها

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد  
اجراءات الاكسسوارات : تغيير عدد 1 محبس زاويه  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : تركيب علويه للبلاعه وتقليلها سيتوفيل  
قاعدة التواليت : لا يوجد  
اجراءات الارضيات : حقن ارضيه الحمام بمادة ( سيتوفيل )  
مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.