

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061706421363 تاريخ الكشف : 2025/06/22
 اليوم : الأحد رقم التليفون : 01206777835
 اسم العميل : موسى ابراهيم محمد القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
 العنوان : الفرناواني اخر ش الجامع امام فرصه حسن ريشه المحافظة : القليوبية
 تسجيل الدخول : 10:57 AM تسجيل الخروج : 01:16 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الاكسسوارات : تم
 نتيجة الملاحظات : وجود تسريب ف الخط الساخن وجود تسريب ف الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
 صرف الغسالة : تم عدد 1
 صرف البانيو : عدد
 صرف حوض المطبخ : عدد
 فحص البنية : تم عدد 1
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
 فحص خط التكيف : عدد
 نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد كوع لحام ف الخط الساخن اسفل حوض الوش
 اجراءات الاكسسوارات : تشيك ع الاكسوار
 اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
 اجراءات البنية : تقفيل حول البنية جيدا بماده سيتوفيل
 قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملججه القاعده وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
 اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
 مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.