

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061707145252 تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01000311531
اسم العميل : علي الصياد الشعراوي القام بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : بجوار مسجد الفرقان المحافظة : دمياط
تسجيل الدخول : 02:44 PM تسجيل الخروج : 03:19 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي تسريب
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي تسريب
تم الكشف والاختبار ولم يتبين اي تسريب
تم الكشف والاختبار ولم يتبين اي تسريب
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الفسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الاختبار ولم يتبين اي تسريب
بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يستحسن تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده السيتوفيل لعدم عمل منها اي مشاكل فيما بعد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.