

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061707374361 تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01007354736
اسم العميل : مروه المسيري القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : مجموعه 129 عمارة 17 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:06 PM تسجيل الخروج : 05:31 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لم يتبين تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لم يتبين تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تبين خلل في اكسسوار في حمام الماستر
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا وجود تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد يوجد بعض اكسسوار يودي الي تسريب نسبي داخل الحائط وخارجها

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لم يتبين لنا تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2 لم يتبين لنا تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 2 لم يتبين لنا تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 لم يتبين لنا تسريب
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه ولاكن تبين تسريب من فاصل البانيو لعدم تقفيله عدد 2

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تغيير الأكسسوار المتهاك الخاص بالسخان والشطاف بحمام الماستر
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو عدد 2 بماده الكيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.