

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061707413338 تاريخ الكشف : 2025/06/22  
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01023509253  
اسم العميل : محمد مؤمن القانم بالمعاينة : احمد اشرف  
العنوان : الجعافرة المحافظة : القليوبية  
تسجيل الدخول : 03:44 PM تسجيل الخروج : 04:43 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم  
ضغط المياه الساخن : تم  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : يوجد تسريب في خط البنيو

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| لا يوجد تسريب                          | عدد 1 |
| يوجد تسريب في الخط الساخن اسفل البانيو | عدد   |

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم  
صرف الغسالة : عدد  
صرف البانيو : تم  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : تم  
فحص قاعدة التواليت : تم  
فحص خط التكيف : عدد  
نتيجة الاختبارات : عدد

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| لا يوجد تسريب             | عدد 1 |
| لا يوجد تسريب             | عدد 1 |
| لا يوجد تسريب             | عدد 1 |
| يوجد خلل في ملججه القاعده | عدد 1 |
|                           | عدد   |

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : يوجد خلل في الخط الساخن اسفل البانيو  
اجراءات الأكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية :  
قاعدة التواليت : تغيير ملججه القاعده  
اجراءات الارضيات : تفريغ فواصل السرميك وحقنه بماده سيتوفيل  
مجموعة العزل : تفريغ فواصل جسم البانيو وحقنه بماده الكيما فليكس

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.