

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061707504958 تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01111179700
اسم العميل : خالد امام القانم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : قطعه 5194 هـ ش 41 منطقه الدبلوماسيين المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:04 PM تسجيل الخروج : 02:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : يوجد خلل في فاصل جسم البانيو
ويوجد خلل في فاصل الحمام دائرة مبدور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : حقن فصل الحمام داير مايدور بماده الكيما فليكس
مجموعة العزل : حقن فصل البانيو بماده الكيما فليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.