

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061710534773 تاريخ الكشف : 2025/06/21
اليوم : السبت رقم التليفون : 01008505011
اسم العميل : محمد ممدوح سيد القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : كفر طحا شبين القناطر المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 10:50 AM تسجيل الخروج : 12:20 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم عمل اختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
تم عمل اختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
تم عمل كشف حراري علي الشبكات وتبين وجود تسريب في صرف البانيو
تم عمل اختبار ولم يتبين اي تسريب
تم الفحص ولم يتبين تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار ولم يتبين اي تسريب
تم الاختبار ولم يتبين اي تسريب
تم الاختبار والكشف وتبين وجود تسريب
تم الفحص ولم يتبين تسريب
تم الفحص ولم يتبين تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في صرف البانيو في (الطابق)

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تغيير طابق البانيو المباني
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.