

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061711452052 تاريخ الكشف : 2025/06/18
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01552522652
اسم العميل : عماد عادل القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : كمباوند صواري خلف كارفور سيتي سنتر عمار C1
تسجيل الدخول : 06:21 PM تسجيل الخروج : 07:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب من عدد 2 طبة اختبار ف خط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من بنية الشاور

تبين وجود تسريب ف بنية الحمام
تبين وجود تسريب منبجة القاعدة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب ف الشبكة المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : الوحدة تحت التشطيب لا يوجد اكسسوارات
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب ف الشبكة المدفونة
اجراءات البنية : التفتيش اسفل وش البنية بمادة عزل
قاعدة التواليت : تثبيت الكرسي بشكل صحيح والتفتيش الجيد على المنبجة بمادة عزل
اجراءات الارضيات : إعادة التفريغ والحقن بمادة عزل
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.