

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061802083854 تاريخ الكشف : 2025/06/23
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01274166559
اسم العميل : محمد حسين القائم بالمعاينة :
العنوان : حدائق اكتوبر منطقة 390 فدان عماره 588 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : تسجيل الخروج :
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الاكسسوارات :
	نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف الباتيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البنية :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد	فحص خط التكيف :
	نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.