

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061802282574 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01200259000
اسم العميل : مينا شمعون القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : ش الفايز 22 المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 01:22 PM تسجيل الخروج : 01:52 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود خلل في تقفيل فاصل البانيو المباني
التقفيل اسفل الوش الاستانلس للبيئة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : التقفيل اسفل الوش الاستانلس
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : التقفيل بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.