

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061802314293 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01064471724
اسم العميل : عمر الصياد القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : الهانوفيل المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 09:35 PM تسجيل الخروج : 10:06 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب ف منبجة القاعدة

فراغ في فاصل البانيو المبانى
فراغ اسفل الوش الاستانلس للبيئة
فراغ في فاصل الأرضية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبا بلاستيك
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجة القاعدة وطقم المسمار الجانبي
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق الأرضية بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.