

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061802351863 تاريخ الكشف : 2025/06/23
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01222123454
اسم العميل : د/ كريم مشهور القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : K بالم هيلز جولف اكستشن 80 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:47 PM تسجيل الخروج : 05:13 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب ف الشبكة المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف الباتيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب ف الشبكة المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الصرف : لا يوجد بها ضرر
اجراءات البنية : لا يوجد بها ضرر
قاعدة التواليت : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها ضرر
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.