

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061802394668 تاريخ الكشف : 2025/06/23
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01009607060
اسم العميل : اسلام حجاج القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : 4أ ش عثمان بن عفان مصر الجديده فوق مقله المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:54 PM تسجيل الخروج : 06:03 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : يوجد تسريب في الخط البارد للحمام في جلبه لحام ٣/٤ بوصة
يوجد خلل في بعض الاكسسوارات
يوجد تسريب في جلبه لحام ٣/٤ بوصة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد للحمام (جلبه لحام ٣/٤ بوصة)
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار التالف عدد ٤ محبس زاوية + ٢ طقم جلبه تطويل + ٢ طقم سنترك خلاط
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه لبيبة المطبخ+ تفقيل علوية بيبه الحمام بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.