

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061806052790 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01124518094
اسم العميل : طارق سيد القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ش محمود محروس متفرع من احمد عرابي عين الشمس الشرقيه
تسجيل الدخول : 03:59 PM تسجيل الخروج : 04:38 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات :
بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود خلل في عدد 3 سنترك خلاص
بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : عدد 0
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد عدد 3 سنترك خلاط نحاس
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تبين لنا وجود في فراغات السراميك
تفريغ وحقق فراغات السراميك وتقفيله بماده السيتوفيل جيذا+جركن ادبيوند
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.