

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061808072170 تاريخ الكشف : 2025/06/23
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01006396053
اسم العميل : عبدالرحمن مختار القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : ش أحمد عوف ش المنشية الطالبية فيصل 26 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:44 AM تسجيل الخروج : 12:04 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف البانيو : تم عدد 1 وجود فراغات في فاصل البانيو المباني
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 وجود تسريب في منجى القاعدة
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب في منجى القاعدة وجود فراغات في فاصل البانيو المباني

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الصرف : لا يوجد بها ضرر
اجراءات البنية : لا يوجد بها ضرر
قاعدة التواليت : وجود تسريب في منجى القاعدة
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها ضرر
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.