

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061808083915 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01001806628
اسم العميل : إبراهيم محمد إبراهيم القانم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : حدائق الأهرام 125 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:35 PM تسجيل الخروج : 04:46 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تشيك على جميع الأكسسوارات
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 يوجد خلل في فاصل السرميك ويوجد كسر في ارضيه البانيو
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد خلل في عاليه البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد خلل في ملبجه القاعده
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : يوجد تسريب من صرف حوض الوش
يوجد كسر في ارضيه البانيو
يوجد خلل في ملبجه القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : تشيك على جميع الأكسسوارات
اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف من صرف حوض الوش
اجراءات البنية : تركيب عاليه بنيه وحقنه بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تغير ملبجه القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ فواصل السرميك وحقنه بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تغير البانيو لانه لا يصلح لي الاستخدام

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.