

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061809351974 تاريخ الكشف : 2025/06/23
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01110296668
اسم العميل : بدوى بيومي القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : بهتيم شبرا الخيمة المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 08:03 PM تسجيل الخروج : 09:02 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1
ضغط المياه البارد : تم
عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1
صرف الغسالة : تم
عدد 1
صرف البانيو : تم
عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم
عدد 1
فحص البنية : تم
عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 1
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد قلب محبس الدفن بالمشمط
اجراءات الأكسسوارات : تشيك على الأكسسوار بالكامل
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد البانيو بالكامل لانه في أكثر من كسر
اجراءات البنية : تقفيل وش البنيه بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تبين لنا وجود تسريب في منيحه القاعده
إحلال وتجديد منيجه القاعده وتقفلها بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتقفيله بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.