

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061812144589 تاريخ الكشف : 2025/06/18
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01009359512
اسم العميل : محمود جاد القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : مدينة نصر بجوار الكلية الحربية المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:18 PM تسجيل الخروج : 12:40 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري :

الموجات الصوتية :

فحص الأكسسوارات : تم تشيك ع بعض الاكسوار

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

عدد صرف حوض الوش :
عدد صرف الغسالة :
عدد صرف البانيو :
عدد صرف حوض المطبخ :
عدد فحص الببية :
عدد فحص قاعدة التواليت :
عدد فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : لم يتم اختبار شبكات الصرف لوجوده ظهر

احلال وتجديد صرف حوض الوش من ظهر الي بلاستيك
احلال وتجديد صرف البانيو من ظهر الي بلاستيك
احلال وتجديد جسم الببية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اجراءات الأكسسوارات : تغير قلب محبس دفن
تغير طقم سنترك الخلاط البانيو
تغير 2 طبابه حديد

اجراءات الصرف : احلال وتجديد صرف الحوض +البانيو من ظهر الي بلاستيك

اجراءات الببية : تغير من ظهر الي بلاستيك

قاعدة التواليت :

اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل

مجموعة العزل : حقن وتفريغ فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.



4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.