

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061901264551 تاريخ الكشف : 2025/06/24
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01558364368
اسم العميل : مهندس محمد حسن القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : 22 ش الدكتور عبد الحكيم الرفاعي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:38 PM تسجيل الخروج : 03:40 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم اختبار شبكة التغذية لأنها بلاستيك في حديد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ :	عدد	
فحص البنية : تم	عدد 2	لا يوجد علية بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	يوجد تسريب من ملجعة القاعدة
فحص خط التكيف :	عدد	

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علية بيبه وتفتيلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجعة القاعدة وتفتيلها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

