

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061901430952 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01122856205
اسم العميل : عمر عبد المقصود القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : التجمع المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:54 PM تسجيل الخروج : 03:58 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : يوجد تسريب في خط العمومي الي داخل لي الشقه قبل المحبس

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد 1
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد 1
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 1
نتيجة الاختبارات : عدد 1

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تغيير القطعه التالفه واصلاحه جيدا
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.