

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061906154668 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01279703174
اسم العميل : محمد اسماعيل القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : المندره المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 05:27 PM تسجيل الخروج : 06:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب ف الشبكة المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف الباتيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 تم
فحص البنية : تم عدد 2 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تسريب من اسفل الوش الاستانلس للبنية لعدم وجود علوية بلاستيك في عدد 2 بنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الصرف : لا يوجد بها ضرر
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبي بلاستيك لعدد 2 بنية
قاعدة التواليت : تغيير طقم مسمار القاعدة
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها ضرر
مجموعة العزل : - أنبوبة كيما فليكس

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.