

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025061906230411 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01000410403
اسم العميل : صلاح الدين رضا عطا القانم بالمعايينة : اسلام قاسم
العنوان : ش حسين عبدالله متفرع من مصطفى ترك 13 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:18 PM تسجيل الخروج : 03:11 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات الأكسسوارات : تغيير نيل نيكل
كوع نيكل السخان
اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه وتقيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملجيه القاعده وتقيل جيدا بماده سيتوفيل
تركيب تطويله 4بوصه الي كرسي القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن الشاور بماده كيما فليكس
تفريغ وحقن جريليت الشاور

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.