

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061906284219 تاريخ الكشف : 2025/06/24
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01222801933
اسم العميل : ابراهيم محمد ابراهيم القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : كمبوند الباتيو امام النادي الاهلي المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:32 PM تسجيل الخروج : 03:12 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

عدد
عدد 1

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة :
صرف الباتيو : تم
صرف حوض المطبخ :
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم

عدد 1
عدد 0
عدد 1
عدد 0
عدد 1
عدد 1

بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في منيجه القاعده +الصرف 4بوصه الخاص بالقاعده

عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف تبين لنا وجود تسريب في منيجه القاعده +الصرف 4بوصه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :

اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه ثم ثقفلها بماده السيوفيل

قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجه القاعده+جلبه اصلاح 4بوصه طنويله لي القاعده ملحوظه القاعده معلقه

اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.