

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061911231397 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01153215868
اسم العميل : عبد الرحمن محمد القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الشروق عماره 16 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:46 PM تسجيل الخروج : 03:54 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
فحص البنية : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب من ملجئة القاعدة
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه وتفتيلها بمادة سيتوفيل لعدد 2 بيبه
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجئة القاعدة وتفتيلها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.