

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061911284167 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01224420438
اسم العميل : د/ حسن حشمت القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : سيورتنتج المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 01:03 PM تسجيل الخروج : 01:34 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسرب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود خلل في تقفيل اسف الوش الاستالس لعدد 2 بنية لعدم وجود علوية بلاستيك
تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الصرف : لا يوجد بها ضرر
اجراءات البنية : تركيب علوية بلاستيك والتقفيل عليها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها ضرر
مجموعة العزل : انبوبة كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.