

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062112394138 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01065668799
اسم العميل : عمرو عزت القام بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الهضيبي الوسطي عمارات المستقبل شركة
النصر عماره 86 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 07:35 PM تسجيل الخروج : 09:43 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم يوجد تسريب من محبس زاوية الشطاف الخارجي (تمت المعالجة)
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد عناية بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد خلل في ملبجة القاعدة
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تفصيل عناية البنية بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملبجة القاعدة وتفتيلها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.