

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062203080253 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01121721940
اسم العميل : عبدالرحمن ممدوح القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : كمبوند جنه زايد 1 عماره 36 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:10 PM تسجيل الخروج : 04:03 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد حمام المستر

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف الباتيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه حمام المستر

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تفصيل وش البنية جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تبين لنا وجود خلل في فراغات الشاور تؤدي إلى تسريب نسبي عند الاستخدام
تفريغ وحقق فواصل الشاور وتقفيله بماده الكيمافليكس
تفريغ وحقق فراغات السراميك وتقفيله بماده السيتوفيل جيدا حمام المستر
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.