

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062203122656 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01225419007
اسم العميل : سهيلة نصر القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : التوسعات الشمالية , جاردينيا الشمس المرحلة المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:58 PM تسجيل الخروج : 05:40 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص الببية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه ولكن تبين لنا وجود خلل من وش طابق البانيو مباني

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات الببية : تركيب علايه ببيه
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفقيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
تغيير وش طابق بانيو مباني
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.