

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062203215847 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01145599555
اسم العميل : عادل ناجي سلام القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : محمد عبد الخالق امام عمر افندي 31 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:10 PM تسجيل الخروج : 06:01 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد

بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب نسبي في منجيه القاعده

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : تبين لنا وجود تسريب نسبي في منجيه القاعده احلال وتجديد منجيه القاعده وتقفله بماده السيوفيل
اجراءات الارضيات : تبين لنا وجود خلل في فراغات السراميك يؤدي إلى تسريب نسبي عند الاستخدام تفريغ وحقق فراغات السراميك وتقفله بماده السيوفيل جيداً
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.