

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025062205470464 تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01005054512
اسم العميل : حاتم رضا يوسف القانم بالمعايينة : محمد ابو العنين
العنوان : عمارة 91 م الفردوس اكتوبر المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:21 PM تسجيل الخروج : 06:21 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم اختبارها لانها حديد

اختبارات شبكة الصرف

عدد	1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب	صرف حوض الوش : تم
عدد		لا يوجد	صرف الغسالة :
عدد	1	تم الفحص ولم يتبين لنا تسريب	صرف البانيو : تم
عدد		لم يتم	صرف حوض المطبخ :
عدد	1	بعد الفحص تبين لنا تسريب	فحص البنية : تم
عدد	1	بعد الفحص تبين لنا تسريب	فحص قاعدة التواليت : تم
عدد		لا يوجد	فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات ولاكن تبين لنا تسريب من البلاعه لعدم تركيب علاليه مخصصه وخلل في سوسته التواليت ويوجد تسريب من فاصل البانيو لعدم حفته

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علاليه وتقفيلها بمادة (سيتوفيل)
قاعدة التواليت : تغيير سوسته التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بمادة (السيتوفيل) وحقن فاصل البانيو بمادة (كيما فلكس)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.