

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062206253857 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01284850226
اسم العميل : محمد القرشي حسن محمد القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : شارع حيدر 11 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:38 AM تسجيل الخروج : 01:04 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تبين لنا وجود خلل في عدد 3 محبس زاويه
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف الباتيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات :
بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : تغير عدد 3 محبس زاويه
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه ثم ثقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.