

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062210591079 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01007218140
اسم العميل : باسم دنيا القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : سكن مصر بجوار سوق الجملة المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:43 PM تسجيل الخروج : 06:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد حمام الرئيسي

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف الباتيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :

اجراءات الارضيات :
تبين لنا وجود خلل في تقفيل وش البنية
تبين لنا وجود خلل في فواصل الشاور
تقفيل وش البنية جيدا بماده السيوفيل
تقريب وحقق فواصل الشاور وتقفيله بماده الكيمافليكس رمادي

مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.