

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062211052215 تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01001079957
اسم العميل : رشا ابراهيم عبد الرحيم القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : بالم باركس عماره 11 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:39 PM تسجيل الخروج : 04:15 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : وجود تسريب من جلبية تطويل ف خط الساخن اسفل الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم إحلال وتجديد جلبية لتطويل التي بها خلل ف خط الساخن
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد الشيك بالف الخاص بالساخن
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.