

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062211072587 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01223140313
اسم العميل : احمد شلبي القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الجولف ستي فيلا 106 المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 10:54 AM تسجيل الخروج : 02:22 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 يوجد تسريب في الخط البارد للحمام (في كوع لحام ٣/٤ بوصة في شمعة الخط البارد لسخان الحمام) + يوجد تسريب في الخط البارد للمطبخ في كوع لحام ٣/٤ بوصة لحفنية غساله للمطبخ والحمام pvc المواسير (الملابس)
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب في الشبكات المدفونة
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب في الشبكات المدفونة
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود عدد 2 تسريب في الخط البارد للحمام + المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب في صرف الشاور
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص البنية : تم عدد 2 لا يوجد علية بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب من مليجة القاعدة
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد للحمام (في كوع لحام ٣/٤ بوصة في شمعة الخط البارد لسخان الحمام) + إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد للمطبخ في كوع لحام ٣/٤ بوصة لحفنية غساله للملابس
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علية بيبه وتقليها بمادة سيتوفيل لعدد 2 بيبه
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مليجة القاعدة وتقليها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.