

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062211100313 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01146063480
اسم العميل : م/ احمد خالد القانم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : عماره 72 وسط ابيلا متفرع من محور جمال المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:28 PM تسجيل الخروج : 05:31 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2 يوجد خلل في رخامه الشاور
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2 يوجد خلل في 2عاليه بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 لا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : يوجد خلل في 2عاليه بيبه
يوجد خلل في رخامه الشاور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب 2عاليه بيبه وحقنه بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ فواصل السرميك لعدد 2حمام وحقنه بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ فواصل جسم رخامه الشاور وحقنه بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.