

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062211114120 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01021442397
اسم العميل : انس ايمن مهدي القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : شبين القناطر المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 09:31 PM تسجيل الخروج : 11:28 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود أي تسريب في الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الفسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد للحمام جلبيه لحام 3/4 بوصة
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تفصيل عناية البنية بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك على مليجة القاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات الشاور بمادة كيمافيلكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.