

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062211211812 تاريخ الكشف : 2025/06/26  
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01222665654  
اسم العميل : حاتم محمد القائم بالمعاينة : اسلام رشاد  
العنوان : ل ش ابو بكر الصديق مدينة الفردوس 18 المحافظة : الجيزة  
تسجيل الدخول : 03:04 PM تسجيل الخروج : 05:45 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم  
ضغط المياه الساخن : تم  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
لا يوجد به اي تسريب  
لا يوجد به اي تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم  
صرف الغسالة : عدد  
صرف البانيو : عدد  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : عدد  
فحص قاعدة التواليت : عدد  
فحص خط التكيف : عدد  
لا يوجد به اي تسريب  
لا يوجد به اي تسريب  
لا يوجد به اي تسريب  
لا يوجد به اي تسريب

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الأكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية :  
قاعدة التواليت :  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل  
مجموعة الغزل :

#### السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.