

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062211253023 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01101255190
اسم العميل : م/محمود العزام القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : ش محمد عثمان متفرع من ش شعراوي 4 الاسكندرية
لوران
تسجيل الدخول : 11:14 AM تسجيل الخروج : 12:08 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب في منيعة القاعدة
حلل في تفصيل اسفل الوش الاستانلس للبيبة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : التفصيل اسفل الوش الاستانلس بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : تطويل صرف القاعدة والتفصيل الجيد على المنيعة
وتغيير طقم المسمار
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.