

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062212411392 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01283674036
اسم العميل : فاطمه احمد القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : شارع الزهور متفرع من شارع الحي البيطاش 8 المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 07:09 PM تسجيل الخروج : 08:39 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف الباتيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من منبجة القاعدة
تبين وجود تسريب من جلبية تطويل لمحبس الزاوية بجوار القاعدة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد المنبجة وتركيب منبجة جوان وتقفلها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.