

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025062302564467	تاريخ الكشف :	2025/06/26
اليوم :	الخميس	رقم التليفون :	01141117957
اسم العميل :	احمد تامر	القائم بالمعاينة :	اسلام رشاد
العنوان :	محي الدين ابو العز الدقي 90	المحافظة :	الجيزة
تسجيل الدخول :	01:26 PM	تسجيل الخروج :	02:23 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	—

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم صرف حوض الوش :
	عدد	صرف القسالة :
لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	صرف الباتيو :
	عدد	صرف حوض المطبخ :
لا يوجد علاية بيبه	عدد	فحص الببية :
يوجد تسريب من مشترك صرف القاعدة الخارجي	عدد 1	فحص قاعدة التواليت :
	عدد	فحص خط التكيف :

بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	تركيب عناية بيبه وتغذيلها بمادة سيتوفيل
اجراءات الاكسسوارات :	إحلال وتجديد مشترك صرف القاعدة الخارجي
اجراءات الصرف :	تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
اجراءات البيبية :	تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض
قاعدة التواليت :	
اجراءات الارضيات :	
مجموعة العزل :	

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

