

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062302593965 تاريخ الكشف : 2025/07/01
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01147967625
اسم العميل : حازم سعيد القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : حاره الدبر الجوانيه الجماليه 10 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:32 PM تسجيل الخروج : 02:54 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم إحلال وتجديد الاكسسوار التالف
نتيجة الملاحظات : تم ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف البانيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تبين لنا وجود تسريب نسبي من منيجه القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار التالف
اجراءات الصرف : تم
اجراءات البنية : تم. ثقفل عدد 2 بيبه مطبخ و حمام بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ بعض فواصل السراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : حقن وتفرغ البانيو بماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.