

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062303031010 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01066629397
اسم العميل : احمد السادات القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : التجمع الخامس الحي الرابع عماره 534 ب المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:15 AM تسجيل الخروج : 11:51 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات الاكسسوارات : تغيير 5 محبس زاويه
طقم سينترك خلاط البانيو
اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقفل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : احلال وتجديد البانيو

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

