

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062303065076 تاريخ الكشف : 2025/06/24
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01005645635
اسم العميل : يسري جرس القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : امتداد ش 26 يوليو ميدان لبنان 20 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:33 PM تسجيل الخروج : 05:18 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : يوجد تسريب ف الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد الجزء المتسبب ف التسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتم
اجراءات الصرف : لم يتم
اجراءات البنية : لم يتم
قاعدة التواليت : لم يتم
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك الصالون بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

