

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062303270876 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01148388127
اسم العميل : عبد الرحمن احمد محمود القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ش الفواطه الموسكي 49 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:38 PM تسجيل الخروج : 03:05 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد

إحلال وتجديد وش الاستلس من طابق البانيو

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
تركيب وش الاستلس من طابق البانيو :
اجراءات البنية : تركيب عدد 3علايه بيبه ثم تقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.