

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062303290289 تاريخ الكشف : 2025/07/01
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01200771576
اسم العميل : سيف اسامه القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ج اليوايه الاولى 77 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:38 PM تسجيل الخروج : 03:18 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد اسفل الجاكوزي في الكوع الحام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف الباتيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد اسفل الجاكوزي في الكوع الحام
احلال وتجديد الجزاء التالف من الخط البارد

اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.