

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062305474497 تاريخ الكشف : 2025/06/30
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01016982655
اسم العميل : ايمان مصطفى القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : شارع المستثمر الصغير الحى الثانى ب 12 القاهرة
بجوار تراس مول
تسجيل الدخول : 05:04 PM تسجيل الخروج : 05:42 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1
صرف الغسالة : تم
عدد 1
صرف البانيو : تم
عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم
عدد 1
فحص البنية : تم
عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 1
فحص خط التكيف : تم
عدد 1
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يستحسن تفريغ وحقق فراغات السيراميك جيدا بماده السيوفيل لعدم عمل منها اي مشاكل تسريب
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.