

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062310083692 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01000349134
اسم العميل : حسن احمد القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : منطقة الألف مصنع خلف مخازن جهينة المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:58 PM تسجيل الخروج : 02:51 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات الأكسسوارات : 3/4 تغير قلب محبس
اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات البنية : تركيب عدد 3 علويه بيبه وتقيل جيدا بماده سيتوفيل تشيك ع الخارجه لعدد 3
قاعدة التواليت : احلال وتجديد 3مليجه قاعده وتقيل جيدا بماده سيتوفيل تشيك ع الخارجه لعدد 3
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل لعدد 3حمام
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.