

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062310092657 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01126119697
اسم العميل : عمر سعد محمد القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : شارع رسلان منزل خاص المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:29 AM تسجيل الخروج : 12:40 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد في تقفيل علوية بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد خلل في تقفيل مليجة القاعدة
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل علوية بيبه بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : تقفيل مليجة القاعدة بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.