

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062312510065 تاريخ الكشف : 2025/07/23
 اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01004682557
 اسم العميل : محمد خليفه القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
 العنوان : كفر البطيخ بجوار قهوة المرسى المحافظة : دمياط
 تسجيل الدخول : 07:37 PM تسجيل الخروج : 08:25 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الأكسسوارات : تم
 نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
 صرف الغسالة : تم عدد 1
 صرف البانيو : لا يوجد عدد 0
 صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
 فحص البنية : تم عدد 1
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
 فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
 نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
 اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
 اجراءات الصرف : لا يوجد
 اجراءات البنية : تبين لنا وجود خلل في البنية لانها بدون اعلاه عدد 2 بنيه حمام +مطبخ تؤدي إلى تسريب نسبي عند الاستخدام تركيب اعلاه بنيه ثم تقفلها بماده السيتوفيل
 قاعدة التواليت : تشيك على منيجه القاعده وتقفلها بماده السيتوفيل
 اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السراميك وتقيله جيدا بماده السيتوفيل
 مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.