

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062403231051 تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت رقم التليفون : 01025562596
اسم العميل : طلعت شفيق القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : النرجس عمارات عماره 500 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:50 AM تسجيل الخروج : 11:38 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في الشبكات المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة صرف

عدد 1 صرف حوض الوش : تم
عدد 0 صرف الغسالة :
عدد 1 صرف البانيو : تم
عدد 0 صرف حوض المطبخ :
عدد 1 فحص البنية : تم
عدد 1 فحص قاعدة التواليت : تم
عدد فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في الشبكات المدفونه صرف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود خلل في البنية لانها بدون علايه تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : تركيب مسمار قاعده جانبي
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.